

露店等開設における遵守事項

露店等を開設する際には、次の事項を遵守してください。

- 1 消防水利（消火栓、防火水槽等）の付近には設置しないこと。
- 2 消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置しないこと。
- 3 火災等の発生に備え、消火、通報、避難誘導等の担当者を決めておくこと。
- 4 対象火気器具等を使う露店等には、消火器を準備すること。
- 5 LPガス、カセットこんろ、暖房器具などを使用する場合は、正しい取扱方法及び防火安全上の管理を徹底すること。
- 6 発電機や危険物容器を使用する場合は、正しい取扱方法及び防火安全上の管理を徹底すること。
- 7 玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防災処理をした覆いをするように徹底すること。
- 8 露店を2日間以上にわたり開設する場合は、LPガスボンベ等の燃料は設置したままにしないこと、可燃物は持ち帰るとともに、放火防止のため整理整頓するよう徹底すること。
- 9 実施日時及び内容等届出事項を変更したときは、管轄消防署に連絡すること。

露店等の自主点検表

該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。

点検項目	自主点検内容	チェック
開設場所	開設場所については、消防水利（消火栓、防火水槽等）の付近には設置していません。	
	消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置していません。	
自主防火管理	火災等の発生に備え、消火、通報、避難誘導等の担当者を決めておくこと。	
消火器	適切な消火器を準備しています。	
火気器具等	対象火気器具等は安定した不燃性の床上又は台上で使用しています。	
	対象火気器具等を使用するときは近くに可燃物を置いていません。	
液化石油ガス	LPガスボンベは転倒しないよう設置し、火気とおおむね2m以上離れた位置に設置しています。	
	LPガス用の器具を使い、ひび割れしているゴムホースは使用していません。	
	ゴムホースの接続部には、抜け防止用のホースバンド等を使用しています。	
カセットこんろ	カセットこんろを使用する場合は、正しい取扱いをしています。	
まき、炭等	まき、炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、後始末を確実に実施します。	
電気器具	たこ足配線はせず、許容電流を守っています。	
	電気配線には、照明器具等の荷重が掛からないようにしています。	
	水が掛かる場所の電気器具は、防水性能を有しているものを使用しています。	
発電機	発電機の正しい使用方法を理解しています。	
	途中で給油しなくても良いようにしています。	
危険物容器	危険物容器を使用する場合は、消防法令に適合したものを使用し、取扱説明書に基づき、正しく使用します。	
	容器の蓋を開ける前には、必ず安全な場所で圧力を抜いて使用します。	
玩具用煙火	玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防災処理をした覆いをしています。	
暖房器具	暖房器具を使用する際には、可燃物との距離を十分に保ち、使用中はその場を離れません。 給油は、火を消してから行います。	
放火防止対策等	露店を2日間以上にわたり開設する場合は、LPガスボンベ等の燃料は設置したままにせず、可燃物は持ち帰ります	
	放火されないために、整理整頓を実施します。	